



ÖREBRO

Arvsrapport för enskild avloppsanläggning

Dimensionerad för 26-200 P.E.

Uppgifter om verksamhetsutövaren	
Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) Sännaboda samfällighetsförening/VA-sektionen	Organisationsnr/Personnr 716411-8312
Adress c/o Algulin, Toringsgatan 33,	Postnummer och ort 703 67 Örebro
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående c/o Wikström, Falleniusgatan 6	Postnummer och ort 703 41 Örebro
Fakturareferens / referenskod	

Uppgifter om anläggningen	
Anläggningens namn Sännaboda samfällighet	Anläggningens adress Sännaboda, Ödeby fsg, Glanshammar
Rapporten avser år 2019	Anläggningens fastighetsbeteckning ÖrebroSticklinge 1:36

Kontaktperson för anläggningen	
Namn Ulrik Algulin	E-post ua@algulin.net
Adress Toringsgatan 33	Postnummer och ort 703 67
Telefon dagtid 019-6707672	Telefon mobil 0708-597672

Uppgifter om belastning											
Antal anslutna hushåll 25 varav 4 permanent	Antal anslutna personekvivalenter 50										
Antal besökande under året (gäller verksamheter): <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Flödesmätning <input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Månadsvis uppmätt genomsnittsflöde (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsvis uppmätt genomsnittsflöde (l/dygn) för utgående spillvatten											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200

701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4

Örebro

Tel 019-21 10 00
servicecenter

miljokontoret@orebro.se

www.orebro.se



ÖREBRO


Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD)	
Kort sammanfattning av händelse	<input type="checkbox"/> Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
<input type="checkbox"/> Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	<input checked="" type="checkbox"/> Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD)	
Mängd bräddat avloppsvatten (m ³) under året	<input type="checkbox"/> Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift av ansvarig

Datum 2020-03-01	Namnförtydligande Arne Knochenhauer, ordförande VA-sektionen
Underskrift 	
Blanketten sänds till: Miljökontoret, Örebro kommun Box 33200 701 35 Örebro	Avgift: Årlig fast avgift tas ut enligt separat klassningsbeslut.

Kontrollåtgärder under 2019

Kontroll slamavskiljare	augusti
Kontroll av pumpbrunn "- och larm	februari, maj, juli, oktober, december
Kontroll av fördelningsbrunn	augusti
Rensa flyttäcke o bottenlam i fördelningsbrunn	augusti
Kontroll luftningsrör	juli, augusti
Kontroll av öppet utsläppsdike	september

Inom ramen för vår regelbundna egenkontroll av brunnar och pumpar görs vid behov mer grundlig rensning av sediment m m.