



ÖREBRO

## Årsrapport för enskild avloppsanläggning

Dimensionerad för 26-200 P.E.

### Uppgifter om verksamhetsutövaren

Verksamhetsutövare (samfällighet, ekonomisk förening, enskild etc) <b>Sånnaboda VA-sektions samfällighetsförening</b>	Organisationsnr/Personnr <b>717922-9609 (obs nytt!)</b>
Adress <b>c/o Algulin, Toringsgatan 33</b>	Postnummer och ort <b>703 67 Örebro</b>
Fakturaadress, om den är annan än ovanstående <b>c/o Wikström, Falleniusgatan 6 lgh 1302</b>	Postnummer och ort <b>703 41 Örebro</b>
Fakturareferens / referenskod	

### Uppgifter om anläggningen

Anläggningens namn <b>ÖREBRO STICKLINGE GA:3</b>	Anläggningens adress <b>Sånnaboda, Ödeby fsg, Glanshammar</b>
Rapporten avser år <b>2022</b>	Anläggningens fastighetsbeteckning <b>Örebro Sticklinge 1:36</b>

### Kontaktperson för anläggningen

Namn <b>Ulrik Algulin</b>	E-post <b>ua@algulin.net</b>
Adress <b>Toringsgatan 33</b>	Postnummer och ort <b>703 67 Örebro</b>
Telefon dagtid <b>019-6707672</b>	Telefon mobil <b>0708-597672</b>

### Uppgifter om belastning

Antal anslutna hushåll <b>27 varav 7 året runt</b>	Antal anslutna personekvivalenter <b>95</b>										
Antal besökande under året (gäller verksamheter):	<input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt										
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Flödesmätning <input type="checkbox"/> Ej tillämpligt											
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för dricksvattenförbrukning, vid gemensam dricksvattenproduktionsanläggning											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4200	4500	5000	5500	4000	6000	6000	4000	*	*	*	*
Månadsvis uppmätt genomsnittsflode (l/dygn) för utgående spillvatten											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11000	10000	11000	11000	12000	18000	17000	24000	17000	16000	12000	10000

\*) Inget data. Flödesgivarna igitensatta.

\*\*) Se bilaga för diskussion av differens mellan dricksvatten och avlopps mängd

### Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun

Box 33200  
701 35 Örebro

Östra Bangatan 7A, vån 4  
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se  
www.orebro.se



ÖREBRO

**Slamhantering**

Datum för slamtömningar (ÅÅ-MM-DD) 2022-05-12 2022-07-15 2022-12-21 (se <a href="http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022">http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022</a> )	
Borttransporterad mängd slam (m <sup>3</sup> ) under året 33 m3.	Entreprenör ÖSAB

**Provtagning**

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har provtagning utförts enligt nedanstående Se bilaga innehållande uppföljning av fosforfällningsanläggningen.		<input type="checkbox"/> Under året har ingen provtagning utförts			
Datum för provtagningar (ÅÅ-MM-DD)					
Anlitat laboratorium		<input checked="" type="checkbox"/> Analysresultat bifogas som bilaga			
Sammanställning av provtagningsresultat		<input checked="" type="checkbox"/> Ej tillämpligt			
	Enhet	Datum för provtagning	Inkommande halt	Utgående halt	Reduktionsgrad (%)
BOD7	mg/l				
Kväve (Tot-N)	mg/l				



ÖREBRO

Fosfor (Tot-P)	mg/l	Se bilaga				
Övrig provtagning (bifoga analysresultat):						

**Fällningskemikalier**

Förbrukad mängd fällningskemikalie 330 liter (ca 10 dunkar a 33 liter) PAX-21	Typ av fällningskemikalie polyaluminiumklorid hydroxid
--	---

**Sammanställning av utförda kontroller, service samt förändringar**

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har kontroller utförts enligt nedanstående:	Antal kontroller under året:
Vilka kontroller har utförts: Se <a href="http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022">http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022</a>	
Datum för utförda kontroller (ÅÅ-MM-DD) Se <a href="http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022">http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022</a>	<input type="checkbox"/> Sammanställning av utförda kontroller bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har service utförts enligt nedanstående:	<input type="checkbox"/> Under året har ingen service utförts
Datum för åtgärd (ÅÅ-MM-DD) Se <a href="http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022">http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Underh%C3%A5llsrapporter_2022</a>	
Kort sammanfattning av åtgärd: Kvartalsvis spolning avloppsbrunn + spolning av brunnshålet med byte av pump	
Service utförd av: VA sektionen själva + J & A HÖGTRYCKSSPOLNING AB	<input type="checkbox"/> Sammanställning av serviceåtgärder bifogas som bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Under året har större förbättringsåtgärder/förändringar utförts <input type="checkbox"/> Under året har inga större förändringar skett	<input checked="" type="checkbox"/> Sammanställning av förändringar/förbättringsåtgärder bifogas som bilaga

**Sammanställning av avvikelser/driftstörningar/bräddningar**

<input checked="" type="checkbox"/> Under året har följande avvikelser/driftstörningar noterats:	<input type="checkbox"/> Under året har inga avvikelser/driftstörningar noterats
Datum för händelse (ÅÅ-MM-DD) 2022-04-14, 2022-04-18, 2022-04-22	Se <a href="http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2022">http://sonnaboda.net/va/index.php/Kategori:Incidenter_2022</a>
Kort sammanfattning av händelse Tre fall av läckage / överkonsumtion	<input type="checkbox"/> Rapport om större driftstörningar samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga
<input type="checkbox"/> Under året har bräddning skett vid följande tillfällen:	<input checked="" type="checkbox"/> Under året har inga bräddningar skett
Datum för bräddning (ÅÅ-MM-DD)	
Mängd bräddat avloppsvatten (m <sup>3</sup> ) under året	<input type="checkbox"/> Rapport om orsak till bräddning samt vidtagna åtgärder ska bifogas som bilaga

**Kommunikation** Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

**Underskrift av ansvarig**

Datum 2022-03-18	Namnförtydligande Ulrik Algulin
Underskrift	

**ÖREBRO**

*Blanketten sänds till:  
Miljökontoret, Örebro kommun  
Box 33200  
701 35 Örebro*

*Avgift:  
Årlig fast avgift tas ut tas ut enligt separat  
klassningsbeslut.*

Arbetet med att införa fosforrening i enlighet med föreläggande finns beskrivet här:

[http://sonnaboda.net/va/index.php/Projekt\\_fosforreduktion](http://sonnaboda.net/va/index.php/Projekt_fosforreduktion)

Bilaga 1 beskriver resultaten till dags dato för denna stora förbättringsåtgärd.