

[InloggadHandläggare]
019-211441

Sånnaboda Samfällighetsförening

c/o Algulin
Toringsgatan 33
703 67 Örebro

Förslag till beslut om föreläggande att vidta åtgärder för Sånnaboda Samfällighetsförenings avloppsanläggning, på Sticklinge 1:36 i Örebro kommun

Sammanfattning

Sånnaboda Samfällighetsförening har för avloppsanläggningen på Sticklinge 1:36 under några år redovisat resultat av provtagning av utgående vatten, som har visat på fosforhalter som överstiger gällande riktvärde. Senaste redovisad årsrapport för anläggningens drift visade återigen på fosforhalter som överstiger gällande riktvärde.

Avloppsanläggningen behöver därför kompletteras med någon form av teknik för fosforavlastning.

Vid inspektion av anläggningen sommaren 2019 framkom att anläggningen är förberedd för fosforavlastning genom kemisk fällning av fosfor i slamavskiljare, och att driftansvariga för avloppsanläggningen är redo för åtgärd när krav på fosforavlastning ställs från Miljökontoret.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta att förelägga Sånnaboda Samfällighetsförening, 716411-8312, med adress Sånnaboda Samfällighetsförening, c/o Algulin, Toringsgatan 33, 703 67 Örebro, att vidta följande åtgärd för avloppsanläggningen på fastigheten Sticklinge 1:36.

1. Installera fosforavlastning genom kemisk fällning av fosfor i slamavskiljaren.

2. Åtgärden ska dokumenteras och foton ska inkomma till Miljökontoret **snarast, dock senast den 31 december 2021.**

Lagstöd: 26 kap. 9 § med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken.

Kommunicering

Det här är ett förslag till beslut, som ni har möjlighet att lämna synpunkter på. Synpunkter ska ha inkommit till Miljökontoret **senast den 31 augusti 2021.** Synpunkterna kan skickas per post, e-post eller telefon.

Underlag för beslut

Bakgrund

Sånneboda Samfällighetsförening har för avloppsanläggningen på Sticklinge 1:36 under några år redovisat resultat av provtagning av utgående vatten, som har visat på fosforhalter som överstiger gällande riktvärde på 1 mg/l. Senaste redovisad årsrapport för anläggningens drift visade återigen på fosforhalter som överstiger gällande riktvärde.

I Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från år 1989 anges råd för verksamheten. I råd nr. 2 står att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet inte bör överstiga 0,5 mg fosfor/l.

Vid tillsyn under hösten 1992 noterades att utrustning för kemisk fällning bör installeras. Orsaken som anges är att Väringen, som är recipient, har förhöjd fosforhalt och att fosforreningsförmågan i en markbädd är dålig.

Vid inspektion av anläggningen sommaren 2019 framkom att anläggningen är förberedd för fosforavlastning genom kemisk fällning av fosfor i slamavskiljare, och att driftansvariga för avloppsanläggningen är redo för åtgärd när krav på fosforavlastning ställs från Miljökontoret.

Skäl för beslutet

Bedömning

Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Sticklinge 1:36 inte fungerar godtagbart med avseende på rening av fosfor. Gällande riktvärde för fosfor i utgående vatten 1 mg/l uppnås ej enligt redovisade årsrapporter.

Av den anledningen föreslås Miljönämnden besluta att förelägga samfällighetsföreningen att åtgärda avloppsanläggningen så att halten fosfor i utgående vatten inte överstiger 1 mg/l.

Utförda åtgärder ska dokumenteras och fotodokumentation ska skicka in till Miljökontoret **snarast, dock senast den 31 december 2021.**

Lagstiftning

Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

(Miljöbalken 2 kap. 3 §)

Alla som vidtar en åtgärd skall hushålla med energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

(Miljöbalken 2 kap. 4 §)

Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.

(Miljöbalken 9 kap. 7 §)

En tillsynsmyndighet får meddela de förbud och föreläggande som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

(Miljöbalken 26 kap. 9 §)

Beslut om förbud får förenas med vite.

(Miljöbalken 26 kap. 14 §)

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som är fastighetsägare att lämna de uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.

(Miljöbalken 26 kap. 21 §)

Information

Om ni vill ha mer information om denna skrivelse eller enskilda avlopp, kan ni kontakta Miljökontoret genom Servicecenter på telefon 019-21 10 00. Bra information finns även på www.avloppsguiden.se samt hos Havs- och Vattenmyndigheten, www.havochvatten.se.

Miljökontoret

Bodil Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

sign MPB